

**LOCALE CALDAIA < 35KW COMUNICANTE DIRETTAMENTE CON GARAGE
(FINO A 9 POSTI MACCHINA)**

COMBUSTIBILE	CARATTERISTICHE DELLA PORTA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
METANO	PORTA EI20	UNi 7129-2:2008 punto 4.2.3 dal 19 febbraio 1997 (CIRCOLARE VIGILI DEL FUOCO)
GASOLIO	PORTA METALLICA A CHIUSURA AUTOMATICA	D.M. 01 febbraio 1986 comma 2.1 IL GASOLIO NON E' INFIAMMABILE, MA SOLO COMBUSTIBILE
GASOLIO	PORTA EI30	D.M. 20 novembre 1981
LEGNA	PORTA METALLICA A CHIUSURA AUTOMATICA	D.M. 01 febbraio 1986 comma 2.1 IL GASOLIO NON E' INFIAMMABILE, MA SOLO COMBUSTIBILE
LEGNA	PORTA EI30	D.M. 20 novembre 1981
GPL	PORTA EI20	Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica Area prevenzione incendi PROT. n° P899/4108 sott. 22/11

Trento, 01 agosto 2014