



| | |
|-----------------------|--|
| ERRATA CORRIGE | N° 2 alla versione in lingua italiana |
| DEL | 2 febbraio 2012 |
| NORMA | UNI 10349 (aprile 1994) |
| TITOLO | Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici |

| Punto della norma | Pagina | Oggetto della modifica | Modifica |
|-------------------|--------|---|---|
| 9 | 9 | Prospetto VI, riga N° 88, Provincia di Trento | In corrispondenza delle colonne dei mesi, (°C), sostituire i dati esistenti con i seguenti "1,5 4,5 9,0 13,7 17,2 21,2 23,5 22,7 19,5 13,6 7,4 2,9" |
| 9 | 26 | Prospetto XV, riga N° 88 Provincia di Trento | In corrispondenza delle colonne dei mesi, (Pa), sostituire i dati esistenti con i seguenti "568 669 827 1125 1329 1744 1827 1777 1651 1190 862 634" |