

Individuazione delle fattispecie di violazioni amministrative previste dall'art. 13 della legge provinciale n. 20 del 2012 alle quali si applica il temperamento del regime sanzionatorio.

	<i>Fattispecie</i>	<i>Norme sanzionatorie</i>	<i>Soggetto sanzionato</i>	<i>Modalità di adeguamento e conformazione alle norme violate</i>	<i>Termini di adeguamento e conformazione alle norme violate</i>	<i>Entità sanzione</i>	<i>Note</i>
1	Mancanza del libretto di impianto per la climatizzazione di cui al DM 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 (già libretto di impianto o libretto di centrale).	Art. 13, co. 1, lett. a), L.P. n. 20 del 2012.	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico	- Esibizione ad APRIE del libretto di impianto per la climatizzazione <i>ovvero in alternativa:</i> - trasmissione per via telematica di copia della prima pagina del libretto di impianto per la climatizzazione (c.d. scheda identificativa)	Entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo	non inferiore a 700 euro e non superiore a 5.000 euro	
2	Omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche	Art. 13, co. 1, lett. b), L.P. n. 20 del 2012.	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico	Esecuzione della manutenzione o della verifica omessa	Entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo	non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro	L'avvenuta esecuzione della manutenzione è accertata d'ufficio da APRIE .
3a	Mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici civili	Art. 13, co. 1, lett. c), L.P. n. 20 del 2012.	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico	Riconduzione del generatore di calore a valori di rendimento di combustione superiori ai limiti fissati dalla legge, per il tramite dell'intervento di un'impresa abilitata alla manutenzione degli impianti termici	Entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo	non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro	Se il generatore non è più riconducibile a valori di rendimento superiori ai limiti di legge, il responsabile dell'impianto deve provvedere alla sostituzione di tal generatore entro il termine di 180 giorni dalla data della manutenzione.
3b				Nel caso in cui non sia possibile la riconduzione del generatore termico, sostituzione dell'apparecchio entro il termine di 180 giorni dalla data della manutenzione, per il tramite dell'intervento di un'impresa addetta all'installazione			Entro 180 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo
4	Mancata compilazione e mancata sottoscrizione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al DM 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 (già rapporto di controllo tecnico).	Art. 13, co. 2, lett. b), L.P. n. 20 del 2012.	Manutentore	- Esibizione ad APRIE del rapporto di controllo, brevi manu presso la sede di APRIE <i>ovvero, in alternativa</i> - trasmissione per via telematica di copia del rapporto di controllo	Entro 15 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo	non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6.000 euro	